

EG-Baumusterprüfbescheinigung



Product Safety
Functional
Safety

www.tuv.com
ID 060000000

Reg.-Nr.: 01/205/5028.01/15

Prüfgegenstand	Sicherheitsrelais-Modul zur Stillstandsüberwachung	Zertifikatsinhaber	DINA Elektronik GmbH Esslinger Straße 84 72649 Wolfschlugen Germany
Typbezeichnung	DN3PS2		
Prüfgrundlagen	EN 60947-5-1:2004 + AC:2005 + A1:2009 EN ISO 13849-1:2008 + AC:2009 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013	EN 61508 Parts 1-7:2010 EN 50178:1997 EN 60204-1:2006 + A1:2009 + AC:2010 (auszugsweise)	
Bestimmungsgemäße Verwendung	Das Gerät erfüllt die Anforderungen der Prüfgrundlagen (Kat. 4 / PL e nach EN ISO 13849-1, SIL CL 3 nach EN 62061, SIL 3 nach EN 61508) und kann in Anwendungen bis Kat. 4 / PL e nach EN ISO 13849-1 und SIL 3 nach EN 62061 / EN 61508 eingesetzt werden.		
Besondere Bedingungen	Die Hinweise in der zugehörigen Installations- und Betriebsanleitung sind zu beachten.		

Es wird bestätigt, dass der Prüfgegenstand mit den Anforderungen nach Anhang I der Richtlinie 2006/42/EG über Maschinen übereinstimmt.

Gültig bis 11.08.2020

Der Ausstellung dieses Zertifikates liegt eine Prüfung zugrunde, deren Ergebnisse im Bericht Nr. 968/M 263.01/15 vom 11.08.2015 dokumentiert sind.

Dieses Zertifikat ist nur gültig für Erzeugnisse, die mit dem Prüfgegenstand übereinstimmen. Es wird ungültig bei jeglicher Änderung der Prüfgrundlagen für den angegebenen Verwendungszweck.



Berlin, 11.08.2015

Zertifizierungsstelle für Maschinen, NB 0035

Dipl.-Ing. Eberhard Frejno

www.fs-products.com
www.tuv.com

 **TÜVRheinland**[®]
Precisely Right.