

Bescheinigung
Nr. **ET 21047**
vom 01.10.2021

Europäisch notifizierte Stelle
Kenn-Nummer 0340

EG-Baumusterprüfbescheinigung

Name und Anschrift des
Bescheinigungsinhabers:
(Auftraggeber) **DINA Elektronik GmbH**
Esslinger Str. 84
72649 Wolfschlugen

Name und Anschrift des
Herstellers: DINA Elektronik GmbH
Esslinger Str. 84
72649 Wolfschlugen

Produktbezeichnung: Sicherheitsschaltgerät

Typ: SAFEONE DNSR-2R Not-Halt-Relais (ID-No. 33SR02)
SAFEONE DNSR-2R Zeitrelais (ID-No. 33SR10-14)
SAFEONE DNSR-2R2 Not-Halt-Relais (ID-No. 33SR20)
SAFEONE DNSR-2R2 Zeitrelais (ID-No. 33SR15-18)

Bestimmungsgemäße
Verwendung:

Prüfgrundlage:	DIN EN 60947-5-1	Niederspannungsschaltgeräte – Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente – Elektromechanische Steuergeräte	2018-03
	DIN EN ISO 13849-2	Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen – Teil 2: Validierung	2013-02
	GS-ET-20	Zusatzanforderungen für die Prüfung und Zertifizierung von Sicherheitsschaltgeräten	2020-04

Bemerkungen: DNSR-2R Not-Halt-Relais und DNSR-2R2 Not-Halt- und Zeitrelais:
Die definierten Sicherheitsfunktionen werden mit Kategorie 3 PL d
DIN EN ISO 13849-1:2016-06 ausgeführt.

DNSR-2R Zeitrelais: Die definierten Sicherheitsfunktionen werden mit
Kategorie 1 PL c DIN EN ISO 13849-1:2016-06 ausgeführt.

Das geprüfte Baumuster entspricht den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/EG
(**Maschinen**).

Diese Bescheinigung ist gültig bis: **30.06.2026**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und
Zertifizierungsordnung.

Az.: NP.520.25/20-134-VT01/Gom/Al


Dipl.-Ing. Malte Gomolka
Leiter der Zertifizierungsstelle

